

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и
чрезвычайным ситуациям»**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

**Об организации и порядке подключения объектов защиты к прибору
пультовому оконечному системы передачи извещений о пожаре в
филиалах государственного казенного учреждения Самарской области
«Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и
чрезвычайным ситуациям»**

«26» июня 2026 г.

№ 106 -р

Во исполнение Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ и в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 07.05.2026 № 297 «О внесении изменения в постановление Правительства Самарской области от 29.11.2024 № 843 «Об утверждении Порядка организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны на территории Самарской области» (далее – Постановление № 297) и с целью организованного и качественного подключения системы пожарной сигнализации объектов защиты к приборам пультовым оконечным, установленным в пунктах приема информации обособленных структурных подразделений (филиалов) государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» (далее – Учреждение) ТРЕБУЮ:

1. Начальникам филиалов Учреждения в соответствии с требованиями Постановления № 297 довести до лиц, в части их касающейся, о необходимости изучения и применения в повседневной деятельности порядок организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны с объектов защиты:

определить приказом состав комиссии филиалов, действующих на постоянной основе и принимающих решение о переводе приборов объектовых оконечных системы передачи извещений о пожаре, установленных на объектах защиты, в конфигурационный статус «Эксплуатация» согласно приложению 1 к настоящему распоряжению и выводе из него согласно приложению 2 к настоящему распоряжению;

организовать работу комиссий филиалов;

вести учет объектов защиты, приборов объектовых оконечных системы передачи извещений о пожаре, которые переведены в конфигурационный статус «Эксплуатация» и выведены из него.

2. Управлению противопожарной службы Учреждения осуществлять постоянный контроль, сбор и обобщение сведений по подключению объектов защиты к прибору пультовому оконечному системы передачи извещений о пожаре, установленных в филиалах Учреждения.


3. Признать утратившим силу распоряжение руководителя Учреждения от 26.01.2026 № 20-р.

4. Распоряжение довести до работников Учреждения и его филиалов в части, их касающейся.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника противопожарной службы Самарской области Шаталова Н.В.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.07.2026.

И.о. руководителя



В.Ю. Милюк

АКТ № _____
о переводе прибора объектового оконечного системы передачи извещений о пожаре в
конфигурационный статус «Эксплуатация»

« ____ » _____ 20 ____ г.
(дата составления)

1. Комиссией, назначенной _____
(структурное подразделение ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»)

в составе:

председателя

(должность) (ФИО)

и членов комиссии:

(должность) (ФИО)

(должность) (ФИО)

установлено, что:

(должность, ФИО)
являющегося правообладателем объекта защиты

(наименование объекта защиты),

расположенного по адресу _____
(адрес объекта защиты)

для перевода прибора объектового оконечного системы передачи извещений о пожаре в
конфигурационный статус «Эксплуатация» предоставлены следующие документы:

акт комплексных испытаний на работоспособность прибора объектового оконечного системы
передачи извещений о пожаре;
акт ввода в эксплуатацию прибора объектового оконечного системы передачи извещений о
пожаре;
перечень лиц, ответственных за эксплуатацию прибора объектового оконечного системы
передачи извещений о пожаре, с указанием их контактных данных.

2. Отображение на АРМ сведений о подключении объекта защиты к прибору пультному
оконечному системы передачи извещений о пожаре, и соответствии содержащихся в
электронной карточке объекта защиты информации, в части отображения объекта защиты,
адреса электронной почты, номеров телефонов и данных лиц, допущенных к эксплуатации
прибора объектового оконечного системы передачи извещений о пожаре (дежурного
персонала):

соответствует
(нужное подчеркнуть)
не соответствует

3. Решение комиссии:

**прибор объектовый оконечный системы передачи извещений о пожаре
в конфигурационный статус «Эксплуатация» перевести**

(нужное подчеркнуть)

**в переводе прибора объектового оконечного системы передачи извещений о пожаре
в конфигурационный статус «Эксплуатация» отказать по причине**

(причины отказа)

*Изменение конфигурационного статуса прибора объектового оконечного системы
передачи извещений о пожаре занести в журнал учета объектов защиты, системы пожарной
сигнализации которых подключены к прибору пультному оконечному системы передачи
извещений о пожаре*

4. Решение комиссии направить на электронную почту:

правообладателя объекта защиты _____;
(адрес электронной почты)

организации, осуществляющей техническое обслуживание прибора пультного оконечного
системы передачи извещений о пожаре _____.
(адрес электронной почты)

5. Подписи комиссии:

Председатель

(ФИО)

(подпись, МП)

Члены комиссии

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

АКТ № _____
о прекращении эксплуатации прибора объектового оконечного системы передачи
извещений о пожаре в конфигурационном статусе «Эксплуатация»

«____» _____ 20____ г.
(дата составления)

1. Комиссией, назначенной _____
(филиал ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»)

в составе:
председателя

(должность) (ФИО)

и членов комиссии:

(должность) (ФИО)

(должность) (ФИО)

по объекту защиты _____

(наименование объекта защиты)

расположенного по адресу _____

(адрес объекта защиты)

установлены причины, препятствующие эксплуатации прибора объектового оконечного системы передачи извещений о пожаре в конфигурационном статусе «Эксплуатация»:

неисправности системы пожарной сигнализации в течение 6 часов
(нужное подчеркнуть)

не отображения на автоматизированном рабочем месте диспетчера прибора пультового оконечного информации по объекту защиты в течение 6 часов
(нужное подчеркнуть)

двух и более ложных срабатываний системы пожарной сигнализации в течение 30 календарных дней
(нужное подчеркнуть)

не уведомления о проведении регламентных работ систем противопожарной защиты на объекте защиты два и более раза в год
(нужное подчеркнуть)

уведомления правообладателя объекта защиты в связи с реконструкцией объекта защиты, капитальным ремонтом, его сезонной деятельностью или заменой систем противопожарной защиты
(нужное подчеркнуть)

2. Решение комиссии:

Снять с контроля информации, поступающей с объекта защиты, и прекратить эксплуатацию прибора объектового оконечного системы передачи извещений о пожаре в конфигурационном статусе «Эксплуатация»

Изменение конфигурационного статуса прибора объектового оконечного системы передачи извещений о пожаре занести в журнал учета объектов защиты, системы пожарной сигнализации которых подключены к прибору пультному оконечному системы передачи извещений о пожаре

3. Решение комиссии направить на электронную почту:

правообладателя объекта защиты _____;
(адрес электронной почты)

организации, осуществляющей техническое обслуживание прибора пультного оконечного системы передачи извещений о пожаре _____.
(адрес электронной почты)

4. Подписи комиссии:

Председатель

(ФИО)

(подпись, МП)

Члены комиссии

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

(подпись)